

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Одинцово. Можайское шоссе,
д.12
(место составления акта)

“ 25 ” Февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____

По адресу/адресам: 143180, Московская область, город Звенигород, улица Фрунзе, дом 41
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о плановой выездной проверке № 10 - 4178-д от 14.01.2020 г.

_____ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Звенигородская детская
музыкальная школа им. С.И. Танеева
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03 Февраля 20 20 г. с 11 час. 40 мин. до 12 час. 35 мин. Продолжительность 1ч.

06 Февраля 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

25 Февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Одинцовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Звенигородского района Московской области
директор МБУ ДО (МБУ ДО) Звенигородского района Московской области
Посуралева М.Е. (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
11.30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку Молоканова Елена Николаевна - главный специалист-эксперт; Давтян Регина Ареговна – ведущий специалист-эксперт;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО Звенигородская детская музыкальная школа С. И. Танеева – Пошукаева Анастасия Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Школа имеет лицензию на образовательную деятельность № 77053 от 31.03.2017г. Серия 50ЛЮ1 № 0008933

ИНН 5015004261 ОГРН 1025001745801

Представлены договора:

1. Договор с ООО «САНИТЭП» № 20/008 Л от 06.01.2020 г. – на утилизацию светодиодных и люминесцентных ламп
2. Договор с «САНИТЭП» № 20010Д – 20 от 06.01.2020 г. - о проведении дезинсекции и дератизации+ Акт выполненных работ

Здание МБУ ДО Звенигородская детская музыкальная школа С. И. Танеева расположено в одноэтажном деревянном здании с мезонином. Проезды и дорожки к зданию имеют асфальтовое покрытие. Год постройки 1894 года, капитальный ремонт здания не проводился. Здание центра не типовое, общая площадь здания 219 кв.м. Водоснабжение, отопление и канализование централизованное, от сетей г. Звенигород.

Перед входом, на здании школы, в соответствии с требованиями п. 5 ст. 12 Федерального закона N 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлены знаки о запрете курения табака.

Гардероб для учащихся школы организован на первом этаже. Гардероб оснащён вешалками, крючками для одежды.

Туалет для детей расположен на первом этаже, площадь санузла 15 кв.м. В санузле имеется по 1 раковине для мытья рук и 2 унитаза, мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца имеются в наличии. Унитазы оборудованы сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В санузлах стены и полы облицованы керамической плиткой. Уборочный инвентарь для санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет красную сигнальную маркировку, хранится в помещениях сан.узлов. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Для проведения уборки сан.узлов используют моющие и дезинфицирующие средства («Белизна», «Санокс», «Комет»).

Учебные помещения расположены на первом этаже здания. Площадь кабинетов от 6 кв.м. до 30 кв.м.

Стены учебных классов школы окрашены краской светлых тонов, полы в классах устланы линолеумом. В классах для групповых теоритических занятий установлены парты. Ученическая мебель в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» используемая в учреждении обеспечивает возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей. В кабинетах № 4,7,9 на потолке имеются трещины, шелушение краски, признаки поражения грибок. Коридор первого этажа требует ремонта (полы не ровные, линолеум истерт, имеет трещины и щели, требует замены).

Освещение естественное левостороннее через окна (деревянные окна). Препятствий на окнах для проникновения солнечных лучей нет, на окнах – жалюзи. Искусственное освещение

представлено светильниками с люминесцентными лампами, светодиодными и энергосберегающими лампами.

В рамках проведения проверки проведен лабораторный контроль измерения искусственной освещенности. В кабинете № 5 показатели искусственной освещенности меньше нормированных и составляют $175 \pm 8,08$ лк при норме 300-500 лк (протокол измерения искусственной освещенности филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро – Фоминском, Рузском районах, г. Звенигород» № 8-2 от 07.02.2020 г.). Результаты измерения искусственной освещенности не соответствуют требованиям п.5.6 СанПин 2.4.4. 3172-14 . Контейнера для хранения перегоревших люминесцентных ламп отсутствует.

Вентиляция естественная, проветривание через фрамуги. Доступ к фрамугам не затруднен.

Основным видом деятельности школы является образовательная деятельность, включающая в себя реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств), дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных программ художественно – эстетической направленности. В школе обучается 208 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Обучение проводится в 2 смены. Время работы школы с 8-00 до 20-00.

В школе проводится обучение игры на музыкальных инструментах: аккордеон, скрипка, фортепиано, балалайка, флейта, домра, гитара, баян, преподается хоровое пение.

Для организации питьевого режима используется бутилированная вода. Имеется одноразовые стаканчики и контейнер для использованной посуды.

Представлены медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания- 35 шт. У следующих сотрудников: Аксенова И.А, Андрусенко Е.Р., Арбидан Л.В., Белова В.П., Белова Л.И.,Вожжова А.И., Волкова Л.Н., Коцимюк И.Л., Кочергин Н.А., Куриденко Л.Н., Лапунова Н.О., Леснова Н.Ю., Майдебурова Л.Г, Мартутайтене А.И., Нестерова И.В., Новикова Л.П, Пошукаева А.Е, Рычкова Н.Ю., Саарян А.Л., Салатова И.С., Смирнова Л.Ю., Толмачева А.И., Тришина Е.В., Фомина Е.В., Воликов О.В., Воропаева С.Ю., Ивахин А.В., Казакова Т.В., Казенкова Н.С., Корсунская И.В., Крашенинникова И.А.,Тевс М.В., Утешева Т.Н., Чуприн А.А, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа Уборка помещений проводится ежедневно. Один раз в месяц во всех видах помещениях проводится генеральная уборка. Уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств (Химитекс, Санлюкс).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Юридическое лицо МБУ ДО Звенигородская детская музыкальная школа допустило нарушения предусмотренные ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ:

1.У следующих сотрудников: Аксенова И.А, Андрусенко Е.Р., Арбидан Л.В., Белова В.П., Белова Л.И.,Вожжова А.И., Волкова Л.Н., Коцимюк И.Л., Кочергин Н.А., Куриденко Л.Н., Лапунова Н.О., Леснова Н.Ю., Майдебурова Л.Г, Мартутайтене А.И., Нестерова И.В., Новикова Л.П, Пошукаева А.Е, Рычкова Н.Ю., Саарян А.Л., Салатова И.С., Смирнова Л.Ю., Толмачева А.И., Тришина Е.В., Фомина Е.В., Воликов О.В., Воропаева С.Ю., Ивахин А.В., Казакова Т.В., Казенкова Н.С., Корсунская И.В., Крашенинникова И.А.,Тевс М.В., Утешева Т.Н., Чуприн А.А, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, что не соответствует требованиям п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14

2. В кабинетах № 4,7,9 на потолке имеются трещины, шелушение краски, признаки поражения грибком. Коридор первого этажа требует ремонта (полы не ровные, линолеум истерт, имеет трещины и щели, требует замены), что не соответствует требованиям п. 3.8 СанПин 2.4.4.3172-14.

3. В кабинете № 5 показатели искусственной освещенности меньше нормированных и составляют $175 \pm 8,08$ лк при норме 300-500 лк (протокол измерения искусственной освещенности филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро – Фоминском, Рузском районах, г. Звенигород» № 8-2 от 07.02.2020 г.), что не соответствует требованиям п. 5.6 СанПин 2.4.4.3172-14.

4. Контейнера для хранения перегоревших люминесцентных ламп отсутствует, что не соответствует требованиям п. 5.9 СанПин 2.4.4.3172-14.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы ФФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, г. Звенигороде измерения искусственной освещенности № 8-2 от 07.02.2020г.
2. предписание юридическому лицу № 10-38/ 77 от 25 .02.2020 г.
3. фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку: Молоканова Елена Николаевна

Давтян Регина Ареговна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

С.И. Тюнева А.А. Тюгучаев

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)